

番号	定期検査項目	省略 の 可否	基準値 (mg/L)	検査 頻度	水質検査結果令和2年11月分														
					検査地区名（浄水）														
					飢肥配水区	東郷配水区	東郷配水区	潟上配水区	潟上配水区	潟上配水区	榎原配水区	細田配水区	大窪配水区	富士配水区	伊比井配水区	大島地区簡易水道	郷之原大藤配水区	郷之原大藤配水区	坂元配水区
					水道庁舎	東郷小学校	小目井自治公民館	目井津旅客船待合所	潟上上消防詰所	大迫消防詰所	谷之口消防詰所	西寺集落センター	大窪消防小屋	富士消防小屋	浜田建設倉庫前	大島旅客船待合所	倉迫公民館	中央保育所	坂元公民館
基1	一般細菌	不可	100CFU/ml	1回/月	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	
基2	大腸菌	不可	不検出	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
基3	カドミウム及びその化合物		0.003	1回/年															
基4	水銀及びその化合物		0.0005	1回/年															
基5	セレン及びその化合物		0.01	1回/年															
基6	鉛及びその化合物		0.01	1回/年															
基7	ヒ素及びその化合物		0.01	1回/年															
基8	六価クロム化合物		0.05	1回/年															
基9	亜硝酸態窒素	不可	0.04	1回/3月	0.004mg/1未満	0.004mg/1未満	0.004mg/1未満	0.004mg/1未満	0.004mg/1未満	0.004mg/1未満	0.004mg/1未満	0.004mg/1未満	0.004mg/1未満	0.004mg/1未満	0.004mg/1未満	0.004mg/1未満	0.004mg/1未満	0.004mg/1未満	
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	不可	0.01	1回/3月	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.00mg/1未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	不可	10	1回/3月	0.6mg/l	0.4mg/l	0.4mg/l	0.9mg/l	0.9mg/l	0.9mg/l	0.2mg/l	0.7mg/l	2.9mg/l	0.3mg/l	0.2mg/l	0.9mg/l	0.8mg/l	0.6mg/l	
基12	フッ素及びその化合物		0.8	1回/年															
基13	硼素及びその化合物		1.0	1回/年															
基14	四塩化炭素		0.002	1回/年															
基15	1,4-ジクロロベンゼン		0.05	1回/年															
基16	ジ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン		0.04	1回/年															
基17	ジクロロメタン		0.02	1回/年															
基18	テトラクロロエチレン		0.01	1回/年															
基19	トリクロロエチレン		0.01	1回/年															
基20	ベンゼン		0.01	1回/年															
基21	塩素酸	不可	0.6	1回/3月	0.06mg/1未満	0.06mg/1未満	0.07mg/l	0.06mg/l	0.14mg/l	0.10mg/l	0.11mg/l	0.13mg/l	0.13mg/l	0.13mg/l	0.06mg/1未満	0.10mg/l	0.06mg/1未満	0.08mg/l	
基22	クロロ酢酸	不可	0.02	1回/3月	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	
基23	クロロホルム	不可	0.06	1回/3月	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.012mg/l	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	
基24	ジクロロ酢酸	不可	0.03	1回/3月	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	0.002mg/l	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	
基25	ジブromクロロメタン	不可	0.1	1回/3月	0.001mg/1未満	0.001mg/l	0.003mg/l	0.002mg/l	0.003mg/l	0.001mg/l	0.002mg/l	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.004mg/l	0.001mg/l	0.002mg/l	0.001mg/1未満	0.001mg/l	
基26	臭素酸	不可	0.01	1回/3月	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	
基27	総トリハロメタン	不可	0.1	1回/3月	0.001mg/1未満	0.001mg/l	0.005mg/l	0.003mg/l	0.006mg/l	0.001mg/l	0.020mg/l	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.008mg/l	0.001mg/l	0.006mg/l	0.001mg/1未満	0.001mg/l	
基28	トリクロロ酢酸	不可	0.03	1回/3月	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	0.005mg/l	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	0.002mg/1未満	
基29	ブromジクロロメタン	不可	0.03	1回/3月	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/l	0.001mg/1未満	0.001mg/l	0.001mg/1未満	0.006mg/l	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.002mg/l	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	
基30	ブromホルム	不可	0.09	1回/3月	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/l	0.001mg/l	0.002mg/l	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	0.002mg/l	0.001mg/1未満	0.004mg/l	0.001mg/1未満	0.001mg/1未満	
基31	ホルムアルデヒド	不可	0.08	1回/3月	0.008mg/1未満	0.008mg/1未満	0.008mg/1未満	0.008mg/1未満	0.008mg/1未満	0.008mg/1未満	0.008mg/1未満	0.008mg/1未満	0.008mg/1未満	0.008mg/1未満	0.008mg/1未満	0.008mg/1未満	0.008mg/1未満	0.008mg/1未満	
基32	亜鉛及びその化合物		1	1回/年															
基33	アルミニウム及びその化合物		0.2	1回/年											0.01mg/1未満				
基34	鉄及びその化合物		0.3	1回/年											0.03mg/1未満				
基35	銅及びその化合物		1	1回/年															
基36	ナトリウム及びその化合物		200	1回/年															
基37	マンガン及びその化合物		0.05	1回/年															
基38	塩化物イオン	不可	200	1回/月	4.1mg/l	9.2mg/l	8.6mg/l	9.6mg/l	11.6mg/l	11.5mg/l	7.1mg/l	4.9mg/l	6.0mg/l	8.3mg/l	5.6mg/l	24.7mg/l	4.6mg/l	5.3mg/l	
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		300	1回/年												158mg/l			
基40	蒸発残留物		500	1回/年				116mg/l	134mg/l	125mg/l		89mg/l	150mg/l			227mg/l	81mg/l		
基41	陰イオン界面活性剤		0.2	1回/年															
基42	ジエオキシン		0.00001	原因藻類発生時期に月に1回以上							0.000001mg/1未満								
基43	2-メチルイソボルネオール		0.00001	原因藻類発生時期に月に1回以上							0.000001mg/1未満								
基44	非イオン界面活性剤		0.02	1回/年															
基45	フェノール類		0.005	1回/年															
基46	有機物（全有機物（TOC）の量）	不可	3.0	1回/月	0.3mg/1未満	0.3mg/l	0.3mg/l	0.3mg/l	0.3mg/l	0.3mg/l	0.6mg/l	0.3mg/l	0.3mg/l	0.3mg/l	0.4mg/l	0.3mg/l	0.3mg/l	0.3mg/1未満	
基47	pH値	不可	5.8～8.6	1回/月	6.8	7.2	7.2	7.2	6.9	6.6	7.3	6.6	6.7	7.4	7.2	8.0	6.5	6.9	
基48	味	不可	異常でない	1回/月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基49	臭気	不可	異常でない	1回/月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基50	色度	不可	5	1回/月	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
基51	濁度	不可	2	1回/月	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	
毎1	色	不可		1回/日															
毎2	濁り	不可		1回/日															
毎3	消毒の残留効果	不可		1回/日															
検査結果					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	