番号	定期検査項目	省略の可否	基準値(mg/L)	検査頻度	水質検査結果平成31年4月分　(9項目)														
					検査地区名（浄水）														
					飫肥配水区	東郷配水区	東郷配水区	潟上配水区	潟上配水区	潟上配水区	榎原配水区	細田配水区	大窪配水区	富士配水区	伊比井配水区	大島地区簡易水道	郷之原大藤配水区	郷之原大藤配水区	坂元配水区
					水道庁舎	東郷小学校	小目井自治公民館	目井津旅客船待合所	潟上上消防詰所	大迫消防詰所	谷之口消防詰所	西寺集落センター	大窪消防小屋	富士消防小屋	浜田建設倉庫前	大島旅客船待合所	倉迫公民館	中央保育所	坂元公民館
基1	一般細菌	不可	100CFU/ml	1回/月	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	1CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml
基2	大腸菌	不可	不検出	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物		0.003	1回/年															
基4	水銀及びその化合物		0.0005	1回/年															
基5	ｾﾚﾝ及びその化合物		0.01	1回/年															
基6	鉛及びその化合物		0.01	1回/年															
基7	ﾋ素及びその化合物		0.01	1回/年															
基8	六価ｸﾛﾑ化合物		0.05	1回/年															
基9	亜硝酸態窒素	不可	0.04	1回/3月															
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	不可	0.01	1回/3月															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	不可	10	1回/3月															
基12	ﾌｯ素及びその化合物		0.8	1回/年															
基13	ﾎｳ素及びその化合物		1.0	1回/年															
基14	四塩化炭素		0.002	1回/年															
基15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ		0.05	1回/年															
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		0.04	1回/年															
基17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.02	1回/年															
基18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		0.01	1回/年															
基19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		0.01	1回/年															
基20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ		0.01	1回/年															
基21	塩素酸	不可	0.6	1回/3月															
基22	ｸﾛﾛ酢酸	不可	0.02	1回/3月															
基23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	不可	0.06	1回/3月															
基24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	不可	0.03	1回/3月															
基25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	不可	0.1	1回/3月															
基26	臭素酸	不可	0.01	1回/3月															
基27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	不可	0.1	1回/3月															
基28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	不可	0.03	1回/3月															
基29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	不可	0.03	1回/3月															
基30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	不可	0.09	1回/3月															
基31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	不可	0.08	1回/3月															
基32	亜鉛及びその化合物		1	1回/年															
基33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物		0.2	1回/年															
基34	鉄及びその化合物		0.3	1回/年															
基35	銅及びその化合物		1	1回/年															
基36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物		200	1回/年															
基37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物		0.05	1回/年															
基38	塩化物ｲｵﾝ	不可	200	1回/月	4.2mg/l	11.8mg/l	10.8mg/l	10.1mg/l	11.6mg/l	11.5mg/l	6.6mg/l	5.1mg/l	5.9mg/l	7.9mg/l	4.6mg/l	26.8mg/l	5.4mg/l	5.2mg/l	6.1mg/l
基39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)		300	1回/年															
基40	蒸発残留物		500	1回/年															
基41	陰ｲｵﾝ界面活性剤		0.2	1回/年															
基42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ		0.00001	原因藻類発生時期に月に1回以上															
基43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ		0.00001	原因藻類発生時期に月に1回以上															
基44	非ｲｵﾝ界面活性剤		0.02	1回/年															
基45	ﾌｪﾉｰﾙ類		0.005	1回/年															
基46	有機物(全有機物(TOC)の量)	不可	3.0	1回/月	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.5mg/l	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.4mg/l	0.5mg/l	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満
基47	ｐｈ値	不可	5.8～8.6	1回/月	6.6	6.9	7.0	6.8	6.6	6.4	7.2	6.6	6.6	7.3	7.1	8.1	6.6	6.8	6.5
基48	味	不可	異常でない	1回/月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	不可	異常でない	1回/月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	不可	5	1回/月	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
基51	濁度	不可	2	1回/月	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
毎1	色	不可		1回/日															
毎2	濁り	不可		1回/日															
毎3	消毒の残留効果	不可		1回/日															
検査結果					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合