番号	定期検査項目	省略の可否	基準値(mg/L)	検査頻度	水質検査結果 令和元年（平成31年）5月分														
					検査地区名（浄水）														
					飫肥配水区	東郷配水区	東郷配水区	潟上配水区	潟上配水区	潟上配水区	榎原配水区	細田配水区	大窪配水区	富士配水区	伊比井配水区	大島地区簡易水道	郷之原大藤配水区	郷之原大藤配水区	坂元配水区
					水道庁舎	東郷小学校	小目井自治公民館	目井津旅客船待合所	潟上上消防詰所	大迫消防詰所	谷之口消防詰所	西寺集落センター	大窪消防小屋	富士消防小屋	浜田建設倉庫前	大島旅客船待合所	倉迫公民館	中央保育所	坂元公民館
基1	一般細菌	不可	100CFU/ml	1回/月	0CFU/ml	0CFU/ml	1CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	1CFU/ml	0CFU/ml	1CFU/ml	3CFU/ml	1CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml
基2	大腸菌	不可	不検出	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物		0.003	1回/年															
基4	水銀及びその化合物		0.0005	1回/年															
基5	ｾﾚﾝ及びその化合物		0.01	1回/年															
基6	鉛及びその化合物		0.01	1回/年															
基7	ﾋ素及びその化合物		0.01	1回/年															
基8	六価ｸﾛﾑ化合物		0.05	1回/年															
基9	亜硝酸態窒素	不可	0.04	1回/３月	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	不可	0.01	1回/３月	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	不可	10	1回/３月	0.5mg/l	0.4mg/l	0.4mg/l	0.9mg/l	0.8mg/l	0.8mg/l	0.4mg/l	0.8mg/l	2.5mg/l	0.2mg/l	0.2mg/l	1.3mg/l	0.9mg/l	0.5mg/l	0.6mg/l
基12	ﾌｯ素及びその化合物		0.8	1回/年															
基13	ﾎｳ素及びその化合物		1.0	1回/年															
基14	四塩化炭素		0.002	1回/年															
基15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ		0.05	1回/年															
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		0.04	1回/年															
基17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.02	1回/年															
基18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		0.01	1回/年															
基19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		0.01	1回/年															
基20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ		0.01	1回/年															
基21	塩素酸	不可	0.6	1回/３月	0.06mg/l未満	0.06mg/l未満	0.06mg/l未満	0.06mg/l未満	0.06mg/l未満	0.06mg/l未満	0.06mg/l未満	0.06mg/l	0.06mg/l未満	0.06mg/l	0.06mg/l未満	0.10mg/l	0.06mg/l未満	0.06mg/l未満	0.06mg/l未満
基22	ｸﾛﾛ酢酸	不可	0.02	1回/３月	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
基23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	不可	0.06	1回/３月	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.011mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.002mg/l	0.007mg/l	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.002mg/l未満	0.001mg/l未満
基24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	不可	0.03	1回/３月	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.004mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
基25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	不可	0.1	1回/３月	0.002mg/l未満	0.003mg/l	0.004mg/l	0.002mg/l	0.003mg/l	0.002mg/l	0.001mg/l	0.001mg/l	0.001mg/l未満	0.007mg/l	0.001mg/l	0.009mg/l	0.001mg/l未満	0.001mg/l	0.001mg/l未満
基26	臭素酸	不可	0.01	1回/３月	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
基27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	不可	0.1	1回/３月	0.005mg/l未満	0.006mg/l	0.009mg/l	0.003mg/l	0.007mg/l	0.003mg/l	0.017mg/l	0.001mg/l	0.001mg/l未満	0.016mg/l	0.012mg/l	0.033mg/l	0.001mg/l未満	0.005mg/l	0.001mg/l未満
基28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	不可	0.03	1回/３月	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.005mg/l	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.003mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
基29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	不可	0.03	1回/３月	0.002mg/l未満	0.002mg/l	0.002mg/l	0.001mg/l未満	0.002mg/l	0.001mg/l未満	0.005mg/l	0.001mg/l	0.001mg/l未満	0.005mg/l	0.004mg/l	0.002mg/l未満	0.001mg/l未満	0.002mg/l	0.001mg/l未満
基30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	不可	0.09	1回/３月	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.002mg/l	0.001mg/l	0.002mg/l	0.001mg/l	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.002mg/l	0.001mg/l未満	0.220mg/l	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
基31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	不可	0.08	1回/３月	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満
基32	亜鉛及びその化合物		1	1回/年															
基33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物		0.2	1回/年							0.03mg/l					0.04mg/l未満			
基34	鉄及びその化合物		0.3	1回/年												0.03mg/l未満			
基35	銅及びその化合物		1	1回/年															
基36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物		200	1回/年															
基37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物		0.05	1回/年															
基38	塩化物ｲｵﾝ	不可	200	1回/月	4.2mg/l	9.4mg/l	9.7mg/l	9.8mg/l	11.4mg/l	10.7mg/l	9.6mg/l	5.1mg/l	5.8mg/l	8.0mg/l	5.2mg/l	27.6mg/l	5.3mg/l	4.6mg/l	6.1mg/l
基39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)		300	1回/年												148mg/l			
基40	蒸発残留物		500	1回/年				104mg/l	121mg/l	118mg/l		81mg/l	137mg/l			222mg/l	84mg/l		
基41	陰ｲｵﾝ界面活性剤		0.2	1回/年															
基42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ		0.00001	原因藻類発生時期に月に１回以上							0.000001mg/l未満								
基43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ		0.00001	原因藻類発生時期に月に１回以上							0.000001mg/l未満								
基44	非ｲｵﾝ界面活性剤		0.02	1回/年															
基45	ﾌｪﾉｰﾙ類		0.005	1回/年															
基46	有機物(全有機物(TOC)の量)	不可	3.0	1回/月	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.4mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.6mg/l	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.4mg/l	0.6mg/l	0.5mg/l未満	0.3mg/l未満	0.4mg/l未満	0.3mg/l未満
基47	ｐｈ値	不可	5.8～8.6	1回/月	6.7	7.0	7.1	6.8	6.6	6.4	7.3	6.4	6.6	7.5	6.9	8.0	6.5	6.7	6.4
基48	味	不可	異常でない	1回/月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	不可	異常でない	1回/月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	不可	5	1回/月	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
基51	濁度	不可	2	1回/月	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.5度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
毎1	色	不可		1回/日															
毎2	濁り	不可		1回/日															
毎3	消毒の残留効果	不可		1回/日															
検査結果					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合