

番号	定期検査項目	省略 の 可否	基準値 (mg/L)	検査 頻度	水質検査結果令和4年1月分（9項目）														
					検査地区名（浄水）														
					飢肥配水区	東郷配水区	東郷配水区	富士配水区	伊比井配水区	細田配水区	大窪配水区	潟上配水区	潟上配水区	潟上配水区	榎原配水区	郷之原大藤配水区	郷之原大藤配水区	坂元配水区	大島地区簡易水道
					水道庁舎	東郷小学校	小目井自治公民館	富士消防小屋	浜田建設倉庫前	西寺集落センター	大窪消防小屋	目井津旅客船待合所	潟上上消防詰所	大迫消防詰所	谷之口消防詰所	倉迫公民館	中央保育所	坂元公民館	大島旅客船待合所
基1	一般細菌	不可	100CFU/ml	1回/月	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	1CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	1CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml
基2	大腸菌	不可	不検出	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物		0.003	1回/年															
基4	水銀及びその化合物		0.0005	1回/年															
基5	セレン及びその化合物		0.01	1回/年															
基6	鉛及びその化合物		0.01	1回/年															
基7	ヒ素及びその化合物		0.01	1回/年															
基8	六価クロム化合物		0.05	1回/年															
基9	亜硝酸態窒素	不可	0.04	1回/3月															
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	不可	0.01	1回/3月															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	不可	10	1回/3月															
基12	フッ素及びその化合物		0.8	1回/年															
基13	砒素及びその化合物		1.0	1回/年															
基14	四塩化炭素		0.002	1回/年															
基15	1,4-ジニトロベンゼン		0.05	1回/年															
基16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン		0.04	1回/年															
基17	ジクロロメタン		0.02	1回/年															
基18	テトラクロロエチレン		0.01	1回/年															
基19	トリクロロエチレン		0.01	1回/年															
基20	ベンゼン		0.01	1回/年															
基21	塩素酸	不可	0.6	1回/3月															
基22	クロロ酢酸	不可	0.02	1回/3月															
基23	クロロホルム	不可	0.06	1回/3月															
基24	ジクロロ酢酸	不可	0.03	1回/3月															
基25	ジブromクロロメタン	不可	0.1	1回/3月															
基26	臭素酸	不可	0.01	1回/3月															
基27	総トリハロメタン	不可	0.1	1回/3月															
基28	トリクロロ酢酸	不可	0.03	1回/3月															
基29	ブromジクロロメタン	不可	0.03	1回/3月															
基30	ブromホルム	不可	0.09	1回/3月															
基31	ホルムアルデヒド	不可	0.08	1回/3月															
基32	亜鉛及びその化合物		1	1回/年															
基33	アルミニウム及びその化合物		0.2	1回/年															
基34	鉄及びその化合物		0.3	1回/年															
基35	銅及びその化合物		1	1回/年															
基36	ナトリウム及びその化合物		200	1回/年															
基37	マンガン及びその化合物		0.05	1回/年															
基38	塩化物イオン	不可	200	1回/月	4.6mg/l	12.0mg/l	12.1mg/l	6.7mg/l	5.0mg/l	5.1mg/l	5.6mg/l	11.4mg/l	13.8mg/l	13.8mg/l	7.9mg/l	4.7mg/l	5.8mg/l	7.3mg/l	25.8mg/l
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		300	1回/年															
基40	蒸発残留物		500	1回/年															
基41	陰イオン界面活性剤		0.2	1回/年															
基42	ジェオスミン		0.00001	原因藻類発生時期に月に1回以上															
基43	2-メチルイソボルネオール		0.00001	原因藻類発生時期に月に1回以上															
基44	非イオン界面活性剤		0.02	1回/年															
基45	フェノール類		0.005	1回/年															
基46	有機物（全有機物（TOC）の量）	不可	3.0	1回/月	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l	0.3mg/l未満
基47	pH値	不可	5.8～8.6	1回/月	6.4	6.6	6.7	6.9	6.9	6.5	6.5	6.6	6.5	6.4	7.0	6.7	6.6	6.7	8.0
基48	味	不可	異常でない	1回/月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	不可	異常でない	1回/月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	不可	5	1回/月	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
基51	濁度	不可	2	1回/月	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.2度
毎1	色	不可		1回/日															
毎2	濁り	不可		1回/日															
毎3	消毒の残留効果	不可		1回/日															
検査結果					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合