番号	定期検査項目	省略の可否	基準値(mg/L)	検査頻度	水質検査結果 令和８年６月分														
					検査地区名（浄水）														
					飫肥配水区	東郷配水区	東郷配水区	富土配水区	伊比井配水区	細田配水区	大窪配水区	潟上配水区	潟上配水区	潟上配水区	榎原配水区	大島配水区	郷之原大藤配水区	郷之原大藤配水区	坂元配水区
					水道庁舎	東郷小中学校	小目井自治公民館	富土消防小屋	浜田建設倉庫前	西寺研修センター	通水自治公民館	目井津旅客船待合所	潟上上消防詰所	荒谷橋排水管	谷之口消防詰所	大島旅客船待合所	倉迫公民館	さくらアリーナトイレ	坂元公民館
基1	一般細菌	不可	100CFU/ml	1回/月	0CFU/ml	2CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	2CFU/ml	0CFU/ml	2CFU/ml	0CFU/ml	5CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml
基2	大腸菌	不可	不検出	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物		0.003	1回/年															
基4	水銀及びその化合物		0.0005	1回/年															
基5	ｾﾚﾝ及びその化合物		0.01	1回/年															
基6	鉛及びその化合物		0.01	1回/年															
基7	ﾋ素及びその化合物		0.01	1回/年															
基8	六価ｸﾛﾑ化合物		0.05	1回/年															
基9	亜硝酸態窒素	不可	0.04	1回/３月															
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	不可	0.01	1回/３月															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	不可	10	1回/３月															
基12	ﾌｯ素及びその化合物		0.8	1回/年															
基13	ﾎｳ素及びその化合物		1.0	1回/年															
基14	四塩化炭素		0.002	1回/年															
基15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ		0.05	1回/年															
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		0.04	1回/年															
基17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.02	1回/年															
基18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		0.01	1回/年															
基19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		0.01	1回/年															
基20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	不可	0.00005	1回/３月															
基21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ		0.01	1回/年															
基22	塩素酸	不可	0.6	1回/３月															
基23	ｸﾛﾛ酢酸	不可	0.02	1回/３月															
基24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	不可	0.06	1回/３月															
基25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	不可	0.03	1回/３月															
基26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	不可	0.1	1回/３月															
基27	臭素酸	不可	0.01	1回/３月															
基28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	不可	0.1	1回/３月															
基29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	不可	0.03	1回/３月															
基30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	不可	0.03	1回/３月															
基31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	不可	0.09	1回/３月															
基32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	不可	0.08	1回/３月															
基33	亜鉛及びその化合物		1	1回/年															
基34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物		0.2	1回/年															
基35	鉄及びその化合物		0.3	1回/年															
基36	銅及びその化合物		1	1回/年															
基37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物		200	1回/年															
基38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物		0.05	1回/年															
基39	塩化物ｲｵﾝ	不可	200	1回/月	3.6mg/l	5.4mg/l	5.3mg/l	7.6mg/l	4.5mg/l	5.3mg/l	4.9mg/l	10.2mg/l	14.9mg/l	14.5mg/l	8.2mg/l	24.9mg/l	6.6mg/l	4.8mg/l	5.1mg/l
基40	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)		300	1回/年															
基41	蒸発残留物		500	1回/年															
基42	陰ｲｵﾝ界面活性剤		0.2	1回/年															
基43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ		0.00001	原因藻類発生時期に月に１回以上															
基44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ		0.00001	原因藻類発生時期に月に１回以上															
基45	非ｲｵﾝ界面活性剤		0.02	1回/年															
基46	ﾌｪﾉｰﾙ類		0.005	1回/年															
基47	有機物(全有機物(TOC)の量)	不可	3.0	1回/月	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.4mg/l	0.4mg/l	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l	0.3mg/l	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満
基48	ｐｈ値	不可	5.8～8.6	1回/月	6.8	7.0	7.0	7.5	7.0	6.4	6.7	6.7	6.7	6.4	7.2	8.0	6.4	6.8	6.6
基49	味	不可	異常でない	1回/月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	臭気	不可	異常でない	1回/月	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基51	色度	不可	5	1回/月	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
基52	濁度	不可	2	1回/月	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.3度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
毎1	色	不可		1回/日															
毎2	濁り	不可		1回/日															
毎3	消毒の残留効果	不可		1回/日															
検査結果					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合